




Merkblatt für den Unterhalt von Schutzräumen

Allgemeines

- Der Schutzraum darf für zivile Zwecke genutzt werden.
- Die zivilschutzfremde Nutzung darf die periodische Kontrolle nicht beeinträchtigen.
- Die Veränderungen müssen innert fünf Tagen rückgängig gemacht werden können.
- Die Zusatzeinrichtungen dürfen nicht fest mit der Hausinstallation verbunden werden.
- Alle baulichen und technischen Veränderungen sind vom Kanton zu genehmigen.

Belüftungseinrichtung

- Luftfassung sauber?
- Explosionsschutzventil sauber?
- Handkurbel vorhanden?
- Bedienungsanleitung vorhanden?
- Plomben am Gasfilter vorhanden?
- Gasfilter fest am Boden verankert?
- Drehrichtung Motor korrekt?
- Keine ungewöhnliche Motorengeräusche?
- Faltschläuche unbeschädigt/ dicht?
- Drosselklappe funktioniert?



Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD)

- ❑ Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD) rostfrei? (evtl. entrostet und neu streichen)
- ❑ Keine lose Gummidichtung?
- ❑ Gummichtungen sauber und mit Silikon o. ä. behandelt?
- ❑ Hebelgriffe fest angezogen?
- ❑ Selbstbefreiung vorhanden? (ab Baujahr 1970)
- ❑ Ist die demontierbare Schwelle vorhanden? (optional)



Bodenablauf

- ❑ Bodenabläufe (BA) sauber und mit Wasser gefüllt? (leere Bodenabläufe stinken)
- ❑ Rostfrei? (evtl. entrostet und mit geeigneter Farbe streichen)

Notausstieg (NA) / Fluchtröhre (FR)

- ❑ Notausstieg/ Fluchtröhre sauber?
- ❑ Entwässerung via Bodenablauf oder Sickerpackung gewährleistet?
- ❑ Gitterabdeckungen gegen Einbruch und Sturz gesichert?

